

Zertifikat
Nr. IFA 2504180
vom 14.10.2025



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

DGUV Test - Zertifikat



Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber)

Sandmeir Bausysteme GmbH
Georg-Böck-Straße 1
86641 Rain am Lech

Produktbezeichnung: **Bodenbelag aus kunststoffbeschichtetem Aluminium**

Typ: **balkoFLOOR 333 mit Flocken 2 mm**

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165:2023-02 Anhang B; Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schießen Ebene**

ASR A1.5; Technische Regeln für Arbeitsstätten - Fußböden; Ausgabe: März 2022

Zugehöriger Prüfbericht: **Nr.: 2025 22225/3210 vom 14.10.2025
- IFA Sankt Augustin**

Weitere Angaben: **Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R11/V- gefordert werden.**

Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **13.10.2030**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer